



РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-06/24

Датум: 17.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22) и чл. 112, 190. став 1. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), поступајући по службеној дужности, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију д о н о с и

Р Ј Е Ш Е Њ Е

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА

1. Утврђује се да **КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, Живојина Прерадовића бб, Прњавор**, испуњава услове за припрему за верификацију сљедећих мјерила:
- водомјера за хладну воду, називног протока до 10 m³/h.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, **на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Живојина Прерадовића бб, Прњавор.**
3. Овим рјешењем престаје да важи Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-01/18 од 26.03.2018. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-15/20 од 31.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-04/23 од 18.01.2023. године.
4. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 26.03.2028. године.

Образложење

КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, Живојина Прерадовића бб, Прњавор поднио је овом органу захтјев, број: 05/3.10/393-104/18 од 07.03.2018. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива рјешења у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Поступајући по захтјеву, овај орган је 20.03.2018. године комисијски утврдио и записником број: 05/3.10/393-104-1/18 констатовао да су испуњени услови прописани Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86) и на основу Извјештаја о оцјењивању број: 05/3.10/393-104-2/18 од

21.03.2018. године донио Рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила број: 05/3.00/393-02-01/18 од 26.03.2018. године и рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-15/20 од 31.03.2020. године и број: 18/1.00/393-02-04/23 од 18.01.2023. године.

Накнадним увидом у предметну документацију образоване лабораторије утврђено је да је због доношења новог Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), који је ступио на снагу 31.12.2022. године и продужења рока до којег се издају рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила до 31.12.2030. године, било потребно донијети ново рјешење о испуњавању услова за припрему мјерила, умјесто Рјешења о измјени рјешења о испуњавању услова за припрему мјерила број: 18/1.00/393-02-04/23 од 18.01.2023. године. Имајући у виду наведено, примјеном чл. 112, 190. и 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Сходно члану 102. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и члану 14. тачка а) Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20) образована лабораторија не сноси трошкове за доношење овог рјешења и ослобођена је плаћања републичке административне таксе.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

број: 18/1.00/393-03-06/24 од 17.10.2024. године

1. Образована лабораторија КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, Живојина Прерадовића бб, Прњавор, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
 - радни еталон (уређај за преглед водомјера) произвођач: „ИНСА“ Земун, тип: ВУ-1, серијски број/год. производње: 43/2001, мјерног опсега 0 – 220 l, класе тачности $\pm 0,2$ l,
 - стаклени радни еталон, произвођача „СФС“ Параћин, запремине 20 l, класе тачности $\pm 0,01\%$,
 - сто за хоризонтални преглед водомјера са 10 прикључака, тип СХ-10,
 - сто за вертикални преглед водомјера са 3 прикључака, тип СВ-3,
 - стаклени термометар, мјерни опсег: (0 до +50) °С, тачности мјерења ± 1 °С,
 - манометар мјерног опсега (0 до 10) bar и
 - инсталација за довод и одвод воде.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
3. Образована лабораторија се налази у Прњавору, улица Живојина Прерадовића бб, Прњавор, и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера ПУЛ.3-14/1 („Службени лист СФРЈ“, број 61/86).
4. Подаци наведени у овом прилогу утврђени су записником број: 05/3.10/393-104-1/18 од 20.03.2018. године.



ДИРЕКТОР

Наташа Жугић