



РЕПУБЛИКА СРПСКА  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ

Радоја Домановића 2Б, Бања Лука, тел: 051/219-545, факс: 051/219-515, e-mail: rzsm@rzsm.org; www.rzsm.org

Број: 18/1.00/393-03-19/24

Датум: 18.10.2024. године

На основу члана 33. став. 3. Закона о метрологији у Републици Српској, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22) и члана 190. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), а поступајући по захтјеву Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗД ИРЦЕ А.Д., Вука Караџића 17, Источно Сарајево, директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију, доноси:

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

1. Утврђује се да **Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗД ИРЦЕ А.Д., Вука Караџића 17, Источно Сарајево**, испуњава услове за припрему за верификацију следећих мјерила:
  - струјни мјерни трансформатори класе тачности **0,1; 0,2; 0,5; 0,2s и 0,5s**, опсега примарне називне струје од **0 А до 5 000 А** и
  - напонски мјерни трансформатори класе тачности **0,1; 0,2 и 0,5**, опсега примарног називног напона од **0 V до 36 000 V**.
2. Верификацију мјерила из тачке 1. овог рјешења вршиће надлежна организациона јединица Републичког завода за стандардизацију и метрологију, **на локацији на којој се налази образована лабораторија, у улици Вука Караџића број 17, Источно Сарајево и на терену.**
3. Ово рјешење са прилогом који је саставни дио рјешења важи док су испуњени услови из члана 32. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22), а најдуже до 31.12.2030. године.

**Образложење**

Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗД ИРЦЕ А.Д., Источно Сарајево, поднио је овом органу захтјев, број 18/1.10/393-350/24 од 16.08.2024. године, за утврђивање испуњености услова за образовање лабораторије за припрему струјних и напонских мјерних трансформатора, у којој ће верификацију обављати Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Постајући по захтјеву, а у складу са чланом 33. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 132/22) и Упутством за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију („Службени гласник Републике Српске“, бр. 24/01, 46/07

и 46/10), Републички завод за стандардизацију и метрологију је дана 13.09.2024. године код подносиоца захтјева комисијски извршио утврђивање стања и испуњавања услова за припрему мјерила из тачке 1. диспозитива овог рјешења.

Том приликом је утврђено и у Записнику број 18/1.10/393-350-1/24 од 13.09.2024. године констатовано да подносилац захтјева испуњава услове прописане Правилником о условима за оснивање лабораторије за припрему мјерних трансформатора за верификацију („Службени гласник Републике Српске”, број 57/24) у погледу потребне опреме, кадрова и радних просторија.

С обзиром на чињенице утврђене у поступку, те узимајући у обзир Извјештај о оцјењивању број 18/1.10/393-350-2/24 од 08.10.2024. године, а у складу са чланом 33. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 132/22), ријешено је као у диспозитиву.

Саставни дио овог рјешења је његов прилог.

Републичка административна такса за ово рјешење наплаћена је у износу од 30 КМ по тарифном броју 17. Закона о административним таксама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:** Против овог рјешења не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор код Окружног суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана достављања рјешења.



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**

Достављено:

- образована лабораторија
- одјељења за верификацију (3 x копија)
- а/а (2 x)

**ПРИЛОГ РЈЕШЕЊУ  
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ПРИПРЕМУ МЈЕРИЛА**

**број: 18/1.00/393-03-19/24 од 18.10.2024. године**

1. Образована лабораторија „Мјешовити холдинг "ЕРС"-МП а.д. Требиње - ЗД ИРЦЕ А.Д. Источно Сарајево, располаже сљедећом еталонском, мјерном и помоћном опремом:
  - Уређај за испитивање тачности струјних и напонских мјерних трансформатора, произвођач ТЕТТЕХ, тип 2767, серијски број 143610;
  - Струјни еталон трансформатор, произвођач ТЕТТЕХ, тип 4764, серијски број 143472;
  - Електронско струјно оптерећење, произвођач ТЕТТЕХ, тип 6391, серијски број 143739;
  - Напонски еталон трансформатор, произвођач FMT, тип JNT-20-35, серијски број 1529/13;
  - Напонски еталон трансформатор, произвођач FMT, тип JNT-6-10, серијски број 1530/13;
  - Напонско оптерећење, произвођач FMT, тип NT 180/1, серијски број 01/2017.
2. Образована лабораторија располаже са особљем које познаје поступак верификације мјерила у складу са Правилником о метролошким и техничким захтјевима за мјерне трансформаторе („Службени гласник Републике Српске", бр. 57/24).
3. Образована лабораторија се налази у улици Вука Караџића број 17 у Источном Сарајеву и лабораторијски простор задовољава услове прописане Правилником о условима за оснивање лабораторије за припрему мјерних трансформатора за верификацију („Службени гласник Републике Српске", бр. 57/24).



**ДИРЕКТОР**

**Наташа Жугић**