

14 Борис Зикерл, редовни професор Високе школе за социологију, политичке науке и новинарство у Љубљани

Савезна скупштина

АС бр 1205

21 марта 1969 године
Београд

Потпредседник
Савезне скупштине,
др Милош Жанко, с р

Председник
Већа народа,
Вида Томшић, с р

Председник
Савезног већа,
Видоје Смиљевски, с р

187

На основу члана 178 алинеја 3 Устава Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Уставних амандмана I тачка 3 став 1 и II тачка 3 став 1, у вези са чланом 58 став 1 Основног закона о организацији и финансирању социјалног осигуравања, Савезна скупштина, на предлог Комисије за избор и именовања, на седници Савезног већа од 21 марта 1969 године и на седници Већа народа од 20 марта 1969 године, донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ У КОНКУРСНОЈ КОМИСИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА САВЕЗНОГ ЗАВОДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

За представника Савезне скупштине у конкурсној комисији за подношење предлога о именовању директора Савезног завода за социјално осигуруване одређује се Антон Попајнар, председник Савезног савета за рад

Савезна скупштина

АС бр 1203

21 марта 1969 године
Београд

Потпредседник
Савезне скупштине
др Милош Жанко, с р

Председник
Већа народа,
Вида Томшић, с р

Председник
Савезног већа,
Видоје Смиљевски, с р

188

На основу чл. 20 и 22 Закона о девизном пословаштву („Службени лист СФРЈ”, бр 29/68, 54/67 и 55/68), Савезно извршно веће доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ДОПУНСКОГ ИЗНОСА ГЛОБАЛНЕ ДЕВИЗНЕ КВОТЕ ЗА 1969 ГОДИНУ РАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРОИЗВОЂАЧИМА СИЈАЛИЦА

1 Радним организацијама производачима сијалица утврђује се за 1969 годину, поред износа гло-

балне девизне квоте која им припада на основу Одлуке о утврђивању и расподели глобалне девизне квоте за плаћање увоза сировина и другог репродукционог материјала за 1969 годину („Службени лист СФРЈ”, бр 43/68), и допунски износ глобалне девизне квоте у висини од 2,500 000 динара за увоз сировина и репродукционог материјала који служи за производњу сијалица

2 Расподела допунског износа глобалне девизне квоте из тачке 1 ове одлуке вршиће се по одредбама тачке 6 ст 1 и 3 Одлуке о утврђивању и расподели глобалне девизне квоте за плаћање увоза сировина и другог репродукционог материјала за 1969 годину

3 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Р п бр 36
19 марта 1969 године
Београд

Савезно извршно веће

Председник,
Мика Шипљак, с р

189

На основу члана 20 Закона о Царинској тарифи („Службени лист СФРЈ“, бр 34/65, 49/68, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68 и 30/68), Савезно извршно веће доноси

РЕШЕЊЕ

О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЦАРИНСКИХ КОНТИНГЕНТА

1 У Решењу о одређивању царинских контингената („Службени лист СФРЈ“, бр 34/65, 27/66, 48/67, 54/67 и 8/68) у тачки 1 после тар броја 7401 додаје се нови тарифни број, који гласи

,74 03/1а Шипке од нелегираног бакра“

2 Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Р п бр 50
19 марта 1969 године
Београд

Савезно извршно веће

Председник,
Мика Шипљак, с р

190

На основу члана 6 ст 1 и 4 Закона о техничким мерама („Службени лист СФРЈ“, бр 12/65), у сагласности са Савезним саветом за рад, савезни секретар за привреду прописује

ПРАВИЛНИК

О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРА И СИНХРОНИХ КОМПЕНЗАТОРА ХЛАЂЕНИХ ВОДОНИКОМ

Члан 1

При изградњи, погону и одржавању електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником примењиваје се техничке мере садржане у Прописима о техничким мерама за изградњу погон и одржавање електричних генератора и синхро-

них компензатора хлађених водоником који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Одредбе прописа из става 1 овог члана које се односе на изградњу не примењују се на електричне генераторе и синхроне компензаторе хлађене водоником, који се пре дана ступања на снагу овог правила налазе у изградњи или су пуштени у погон.

Члан 2

Овај правилник ступа на снагу по истеку тридесет дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр 15-2939/1
14 фебруара 1969 године
Београд

Савезни секретар
за привреду,
др Боривоје Јелић, с р

ПРОПИСИ О ТЕХНИЧКИМ МЕРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПОГОН И ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ГЕНЕРАТОРА И СИНХРОНИХ КОМПЕНЗATORA ХЛАЂЕНИХ ВОДОНИКОМ

1 Опште одредбе

- 1.1 Овим прописима одређују се техничке мере за изградњу, погон и одржавање електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником.
Ако овим прописима није друкчије одређено, на електричне генераторе и синхроне компензаторе хлађене водоником примењују се и одредбе одељка 5.1 Прописа о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења који су саставни део Правилника о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, бр 19/68) и одредбе Прописа о електричним постројењима на надземним местима угроженим од експлозивних смеша (Додатак „Службеног листа СФРЈ“, бр 18/67), који су саставни део Правилника о слетичким постројењима на надземним местима угроженим од експлозивних смеша („Службени лист СФРЈ“, бр 18/67).
- 1.2 Корисници електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником дужан је да се у погону придржава и података датих од стране испоручиоца таквих генератора односно компензатора, о притисцима водоника одговарајућој снази и температуре.
- 1.3 Кућиште и сви делови који им припадају треба да буду димензионисани тако да унутрашња експлозија не може угрозити запошљена лица односно друга лица.
- 1.4 Кућиште, проводни изолатори, хладњаци и остала опрема, који су у склопу електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником, морају се испитивати према прописима и стандардима по којима су ти генератори и компензатори графикни.
- 1.5 Електрични генератори и синхрони компензатори хлађени водоником морају бити димензионисани тако да могу трајно давати номиналну активну односно реактивну снагу, означену на написаној плочици при највишој дозвољеној температури гаса за хлађење.
- 2 Уређаји за мерење температуре
- 2.1 За мерење температуре статорског намотаја треба уградити најмање шест термоиндикатора

термоиндикатори се равномерно распоређују по обиму статора и утрађују на местима на којима се предвиђа највиша температура. За електричне генераторе хлађене водоником чија је снага већа од 100 MW, односно за синхроне компензаторе хлађене водоником чија је снага већа од 50 MVA, препоручује се уградња апарата за регистровање температуре статорског намотаја.

- 2.2 Код електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником са непосредно хлађеним статорским намотајима треба контролисати температуру водоника за хлађење на излазу из намотаја, и то са најмање три термоиндикатора. Ови термоиндикатори треба да су у што је могуће тесњем додиру са водоником за хлађење који излази из намотаја.
- 2.3 Број термоиндикатора за мерење температуре водоника за хлађење при излазу из хладњака треба одредити према просторној расподели температуре гаса који излази.
- 3 Уређаји система за хлађење водоником
- 3.1 Електрични генератори и синхрони компензатори хлађени водоником треба да имају
- 3.1.1 Уређај за водоник са потребним прибором (инструментима) за мерење притиска водоника и уређај за подешавање потребног притиска водоника, два уређаја за мерење чистоће водоника који раде независно један од другог и потребне уређаје за сигналисање непрописног степена чистоће водоника.
Ови уређаји треба да буду постављени тако да омогућавају брз и једноставан увид у рад електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником. Сигнали за опасност морају се преносити до места са сталном посадом.
- 3.1.2 Уређај за пуњење водоником и за истискивање ваздуха или водоника неутралним гасом (угљендиоксидом или азотом).
Прикључак за довод збијеног ваздуха на табли за развод и манипулатују гасовима (ваздухом, неутралним гасом, водоником) мора се извести преко видљивог спољног вода чијим се уклањањем прекида довод збијеног ваздуха.
Уређај за испуштање водоника, неутралног гаса и ваздуха у слободну атмосферу односно ван крова зграде у којој се налази слетички генератор хлађен водоником односно синхрони компензатор хлађен водоником.
- 3.1.3 Уређај за заливавање уљем и, по потреби, направу за одстрањивање ваздуха и воде из уља, ако се заливавање врши уљем. Притисак у уређају за заливавање уљем мора бити већи од притиска водоника у електричном генератору хлађеног водоником односно у синхроном компензатору хлађеном водоником, а према упутству производа.
- Уређај за заливавање уљем мора бити изведен тако да рад електричног генератора хлађеног водоником односно синхроног компензатора хлађеног водоником не може бити угрожен за случај ислага или квара ма ког битног елемента тог уређаја.
- 3.1.4 Потребне мере и алармне направе за надгледање свих помоћних уређаја и за утврђивање појава течности у електричном генератору и синхроном компензатору хлађеним водоником, направе за отклањање течности и направе за сушење гаса за хлађење.
- 3.2 Цевоводи за хлађење водоником, цевоводи за уље, цевоводи за угљендиоксид и сл., треба да су означене различитим бојама у складу са