

239.

На основу члана 56 ст 1 до 4 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80) директор Савезног завода за стандардизацију издаје

## НАРЕДБУ

### О САВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ (ХОМОЛОГАЦИЈИ) ПРОТИВЕКСПЛОЗИОНО ЗАШТИЋЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ ЗА УПОТРЕБУ У ПРОСТОРИМА УГРОЖЕНИМ ОД ЕКСПЛОЗИВНИХ СМЕША

1 Обавезном атестирању (хомологацији) подлеже противексплозиону заштићени електрични уређаји који су изменjeni за употребу у просторима угроженим од експлозивних гасова, пара и запаљивих течности, класификованих према југословенском стандарду JUS N S8 011 и запаљивих прашинама (у даљем тексту експлозивне смеше), као и противексплозиону заштићени електрични уређаји који су намењени употреби на местима на којима се рукује запаљивим материјалама у облику гаса, паре, маглице, прашине, влакана или резанаца, као и на местима где се такве запаљиве материје производе, складише, расподељују или користе

2 Испитивању подлеже противексплозионо заштићени електрични уређаји из тачке 1 ове наредбе код којих се посебно испитују следеће карактеристике:

- 1) непродорни оклоп;
  - 2) заштита путем повећане сигурности;
  - 3) заштита путем самосигурности;
  - 4) заштита пуњењем чврстим материјалом;
  - 5) заштита путем урањања у течност;
  - 6) заштита путем пуњења песком;
  - 7) друге врсте противексплозионе заштите које помогавају безбедан рад уређаја;
  - 8) напрезање елемената уређаја услед дејства противексплозионе заштите;
  - 9) отпорност на спољни механички удар;
  - 10) термичка постојаност елемената уређаја;
  - 11) стабилност испуне између два материјала различите термичке отпорности и термичка отпорност те испуне;
  - 12) спстав спољног кућишта израђеног од лаких материјала у погледу дозвољено количине магнезијума у таквим летурама;
  - 13) постојаност и отпорност материјала од којих су израђени елементи уређаја на климатске услове и утицај околнине у којој уређај треба да ради;
  - 14) отпорност уређаја на утицај агресивне атмосфере (на падајуће и сл.) у којој уређај треба да ради.
- 3 Основни захтеви за све противексплозионо заштићене електричне уређаје и чинкове елемене којима морају одговарати ови уређаји и елементи, утвђени су југословенским стандардом JUS N S8 011.
- Посебни захтеви за поједине врсте противексплозионе заштите уређаја из тачке 1 ове наредбе и за њихове елементе утврђени су југословенским стандардима:

1) југословенским стандардом JUS N S8 101 — Противексплозијска заштита. Непродорни оклоп. Општи технички услови;

2) југословенским стандардом JUS N S8 201 — Противексплозијска заштита Врста заштите — Повећана сигурност. Општи технички услови;

3) југословенским стандардом JUS N S8 301 — Противексплозијска заштита. Самосигурност;

4) југословенским стандардом JUS N S8 401 — Противексплозијска заштита Пуњење чврстим материјалима;

5) југословенским стандардом JUS N S8 501 — Противексплозијска заштита. Урањање у течност;

6) југословенским стандардом JUS N S8 601 — Противексплозијска заштита Надпритисак;

7) југословенским стандардом JUS N S8 701 — Противексплозијска заштита Пуњење песком

4 Испитивање уређаја из тачке 1 ове наредбе обухвата:

1) проверу документације која одређује противексплозијону заштиту уређаја и његових саставних елемената и усклађеност узорка уређаја са овом документацијом,

2) утврђивање саобразности узорка уређаја и његових саставних елемената са захтевима, условима и карактеристикама, прописаним југословенским стандардима

5. Испитивање карактеристика уређаја из тачке 1 ове наредбе врши се на начин одређен југословенским стандардом JUS N S8 011 и југословенским стандардима за премену врсте противексплозијоне заштите, и то:

1) југословенским стандардом JUS N S8 121 — Противексплозијска заштита. Непродорни оклоп. Испитивање;

2) југословенским стандардом JUS N S8 221 — Противексплозијска заштита Врста заштите — Повећана сигурност Испитивања;

3) југословенским стандардом JUS N S8 321 — Противексплозијска заштита. Испитивање самосигурносних и придржаних уређаја;

4) југословенским стандардом JUS N S8 421 — Противексплозијска заштита. Испитивање електричних уређаја заштићених чврстим материјалима;

5) југословенским стандардом JUS N S8 521 — Противексплозијска заштита Испитивање електричних уређаја који су заштићени урањањем у течност;

6) југословенским стандардом JUS N S8 621 — Противексплозијска заштита Испитивање електричних уређаја у заштити надпритиском;

7) југословенским стандардом JUS N S8 721 — Противексплозијска заштита Испитивање електричних уређаја који су заштићени пуњењем теском.

6 Узорак односно узорци за испитивање типа или за појединачна испитивања противексплозионо заштићених електричних уређаја из тачке 1 ове наредбе припремају се на начин одређен југословенским стандардима из тачке 5 ове наредбе

Узимање узорака врши организација овлашћена за испитивање противексплозионо заштићених електричних уређаја.

Избор узорака врши се из произведене количине противексплозионо заштићених електричних уређаја на тај начин што се узимају узорци са најнеповољнијом изведбом примене противексплозионе заштите.

Организација овлашћена за испитивање противексплозионо заштићених електричних уређаја може од подносиоца захтева за испитивање таквог уређаја тражити резултате његовог испитивања за одабране узорке.

7. Поступак испитивања типа и појединачна испитивања противексплозионо заштићених електричних уређаја у односу на сигурност спроводи се према југословенском стандарду JUS A K2 003 — Поступци испитивања за атестирање и знак квалитета — Поступак I — Испитивање типа производа.

Противексплозионо заштићени електрични уређаји из домаће серијске производње испитују се према југословенском стандарду JUS A K2 003 — Поступак III

Појединачни противексплозионо заштићени електрични уређаји домаће производње испитују се према југословенском стандарду JUS A K2 003 — Поступак VII

Противексплозионо заштићени електрични уређаји из увоза испитују се према југословенском стандарду JUS A K2 003, и то ако су у питању противексплозионо заштићени електрични уређаји који долазе у парцijама — по Поступку VI, а ако су у питању такви појединачни уређаји — по Поступку VII. При том се уместо документације за производњу ових уређаја могу користити исправе и извештаји о испитивању овлашћене испитне организације земље произвођача, под условом да су одговарајући прописи земље произвођача у складу са југословенским стандардима за примену врсту одговарајуће противексплозионе заштите.

8 Организација удруженог рада, уз захтев за атестирање (хомологацију) који подноси Комисији за противексплозионо заштићене електричне уређаје Савезног завода за стандардизацију (S-комисија), доставља следеће податке:

1) основне техничке податке о противексплозионо заштићеном електричном уређају;

2) кратак опис противексплозионо заштићеног електричног уређаја, а нарочито елемената противексплозионе заштите;

3) техничку документацију о изведби противексплозионе заштите на том уређају, која садржи:

- главни монтажни нацрт уређаја или спецификацију цртежа и елемената,

— цртеже свих детаља и елемената противексплозионе заштите,

— податке о карактеристикама утврђеним југословенским стандардима за употребљени материјал,

— упутство за рад противексплозионо заштићеног електричног уређаја.

Када се подноси захтев за атестирање (хомологацију) првог противексплозионо заштићеног електричног уређаја по врсти противексплозионе заштите, уз њега се прилаже и извештај о испитивању тог уређаја.

9. По пријему захтева за атестирање (хомологацију) противексплозионо заштићеног електричног уређаја, Савезни завод за стандардизацију врши проверу документације приложене уз захтев и утврђује услове за избор узорака, на основу којих организација овлашћена за испитивање врши избор узорака и спроводи испитивање тог уређаја.

Организација овлашћена за испитивање противексплозионо заштићених електричних уређаја доставља Савезному заводу за стандардизацију извештај о испитивању са резултатима испитивања.

10 Извештај о испитивању противексплозионо заштићеног електричног уређаја који је произведен у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији садржи следеће податке

1) основне техничке податке о уређају;

2) податке о резултатима испитивања исказаним у класификацији с обзиром на:

— врсте противексплозионе заштите и категорије за самосигурност на основу којих се испитују подручје, група гасова, температурни разред, резултат ИП заштите, механичка својства, техничка својства и посебне мере ако се захтева означавање знаком „X“;

3) кратак опис противексплозионо заштићеног електричног уређаја, а нарочито његових елемената,

4) податке о граничним условима за одржавање прописаног степена сигурности;

5) податке о посебним условима за употребу противексплозионо заштићеног електричног уређаја;

6) посебне примедбе, ако их има;

7) место и датум издавања извештаја о испитивању

11 Извештај о испитивању противексплозионо заштићеног електричног уређаја произведеног у иностранству, поред података из тачке 10 ове наредбе, садржи и следеће податке:

1) податке о испоруци (назив противексплозионо заштићеног електричног уређаја, врста и конструкција — тип; произвођач; испоручилац, односно увозник; земља порекла; број и датум закључка; број и датум уговора; број и датум фактуре, број царинске декларације, место и датум приспећа робе, превозник — шпедитер; начин паковања; транспортно средство и количина);

2) податке о узимању узорака (датум и место узимања узорака, потпис радника који је узео узорак)

12 Заглавље извештаја о испитивању садржи фирму, односно назив организације овлашћене за испитивање, као и број решења о овлашћењу и датум његовог издавања.

Извештај о испитивању мора бити оверен потписом овлашћеног радника организације овлашћене за испитивање и ћеним печатом.

13 За противексплозионо заштићене електричне уређаје, за које се утврди да испуњавају прописане услове, Савезни завод за стандардизацију издаје атест, уз који се прилаже један примерак извештаја о испитивању са резултатима испитивања тог уређаја.

14 Издати атест за исти тип противексплозионо заштићеног електричног уређаја који се и даље производи, важи три године од дана издавања. Сматра се да је противексплозионо заштићени електрични уређај спаљбен важећим атестом без обзира на датум продаје, ако је произведен у року важења атеста.

Важност издатог атеста престаје када се на атестираном типу противексплозиону заштићеног електричног уређаја изврше измене у конструкцији које могу утицати на прописане карактеристике у погледу противексплозионе заштите. У том случају производач мора о извршеним, изменама обавестити Савезни завод за стандардизацију ради поновног атестирања (хомологације) тог уређаја.

15 Противексплозионо заштићени електрични уређај за који је издат атест производач, односно увозник означава атестним знаком.

Означавање атестним знаком врши се на посебној плочици приčvršćеној на начин одређен у југословенском стандарду JUS N S8 011 или утискивањем, односно одливком на тој уређају и елемената тог уређаја, при чemu величина „B“ из тачке 4. Наредбе о изгледу и употреби атестног знака („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/79) износи 5 mm до 50 mm.

Атестни знак којим се означавају противексплозионо заштићени електрични уређаји мора да садржи две словне и две бројне ознаке. Словне ознаке се односе на групу и подгрупу југословенских стандарда којима припадају ови уређаји (NS), а бројне ознаке су шифре организација овлашћених за испитивање. Поред атестног знака мора да постоји ознака „S“ у кругу, чија дебљина износи пољовину величине „C“ из тачке 2. Наредбе о изгледу и употреби атестног знака („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/79)

16 За испитивање противексплозионо заштићених електричних уређаја може се овластити организација улруженог рада која у погледу опремљености и стручних кадрова испуњава следеће услове, и то:

а) располаже низом наведеном опремом, и то

1) са најмање два уређаја за мешање гасова предвиђених за испитивање према југословенским стандардима JUS N S8 321, JUS N S8 321, JUS N S8 501 и JUS N S8 721;

2) уређајем за анализу гасова из тачке а) одредбe под 1 свог чланка са точном ћ. највећом у југословенским стандардима JUS N S8 321, JUS N S8 501 и JUS N S8 721.

3) уређајем за паљење гасних смеса електричном некром и затрејним телом, као и енергијом лука изазвачег кратким спојем;

4) континујним уређајем експлозивне смеше из тачке а) одредбе под 1 свог члана,

5) уређајем за мерење и регистровање притиска по времену, са газимање два давата притиска, уз могућност мерења врших вредности;

6) високочуваним уређајем за мерење напrezanja у материјалу са истовременом мочваним ре-гистрације тока кривуће гравитиска експлозије;

7) извором електричне енергије за испитивање напона до 15 kV и струје до 50 kA уз напон до 1 kV;

8) најмање два котла за испитивање, од којих најмање једним котлом затвореног типа уз могућност предпритиска експлозивне смеше;

9) уређајем за мерење температуре палња према југословенском стандарду JUS N S8 020;

10) уређајем за испитивање максималног експерименталног сигурносног распора према југословенском стандарду JUS N S8 030;

11) уређајем за испитивање самосигурионосних сирупних кота према југословенском стандарду JUS N S8 040;

12) електричним изворима и инструментима за електрична испитивања регулисаног напона до 1 kV и снаге до 500 kVA;

13) електричним струјним извором са регулацијом до 5 kA;

14) вишеканалним уређајем за мерење температуре до 500°C;

15) уређајем за испитивање на удар према југословенском стандарду JUS N S8 011 уз климатске услове до 90% влажности и температуру од -30°C до +20°C;

16) уређајем за испитивање IP заштите према југословенском стандарду JUS N A5 070 за степене најмање до IP 65;

17) механичким мерилима за све облике и величине отвора, осовина разних плоча до 1 m, укључујући и нарезе и уторе;

18) механичким мерилима за еталоне за квалитет машинских обрада;

19) могућностима лабораторијске анализе метала металографским испитивањима, уз микроскопску кристалографску анализу;

20) уређајем за рендгенско снимање метала и непрстунарних уређаја;

21) мерним уређајем за испитивање својства изолационог и пластичног материјала, и то:

— опасности од пузажуће струје;

— опасности на електрични лук;

— механичких својстава на кидanje, савијање и торзију;

— упирање влаге;

— механичких својстава при стапању и повећању температуре, и то од -30° до + 200°C;

22) уређајем за механичка испитивања метала на киданje, савијање, торзију и хлањање;

23) уређајем за испитивање електростатичких својстава пластичног материјала;

24) најмање два испитна пулта за оптерећење и мерење момента мотора за распон до 500 kW;

25) за описану наведену у ставу 1, тачка а) овог члана кога у ње водите евидентијоне картице у које се уносе стечени подаци, и то:

1) назив испитног уређаја или инструмента;

2) фигура, односно назив производача или типска схема уређаја за испитивање;

3) произвођачи број и година производње;

4) датум пријема и активирања уређаја или инструмента;

5) датум бржег трајања ако се бржарство не коши при свакој употреби.

6) датум издавања одговарајућег документа о баждарењу ако испитни уређај подлеже обавезном баждарењу према Закону о мерним јединицама и мерилима;

7) о извршеним поправкама испитног уређаја;

в) располаже радницима за послове испитивања који имају следеће стручне квалификације, и то:

1) ако је у питању радник који руководи испитивањем противексплозионо заштићених електричних уређаја — дипломирани инжењер електротехнике са најчашће седам година радног искуства па пословима испитивања противексплозионо заштићених електричних уређаја;

2) ако су у питању стручни радници — најмање седам дипломираних инжењера техничке струке, специјализованих за појединачна подручја противексплозионе заштите електричних уређаја и са најмање пет година радног искуства на тим пословима;

3) за испитивање и руководење одговарајућим уређајима — најмање десет радника средње стручне спреме и са најмање три године радног искуства на тим пословима.

17 Када је за неко испитивање или део испитивања противексплозионо заштићеног електричног уређаја потребна специјална опрема којом организација овлашћена за испитивање не располаже, може се такво испитивање у изузетним случајевима извршити на опреми произвођача таквог производа, под условом да та опрема одговара сврси испитивања и да је метролошки проверена.

18 Контролу саобразности противексплозионо заштићених електричних уређаја атестираном типу врши организација удруженог рада овлашћена за испитивање ових уређаја, на начин утврђен југословенским стандардом JUS N S8011.

19 Ова наредба ступа на снагу по истеку 10 месеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 21-31-18899/1-80  
20 фебруара 1980 године  
Београд

Директор  
Савезног завода за  
стандардизацију,  
**Милан Крајновић**, с. р.

210.

На основу члана 28. став 2 и члана 66. став 1 тачка 3. Закона о Народној банци Југославије и јединственом монетарном пословању изводних бапака републике и народних бапака аутономних покрајина („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/76), Савет гувернера доноси

## ОДЛУКУ

### О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУКТУРЕ ПЛАСМАНА СА СТРУКТУРОМ ИЗВОРА СРЕДСТАВА БАПАКА ПО РОЧНОСТИ

1 Ради усклађивања структуре пласмана по роковима доспећа са структуром извора средстава

по илжовој рочности, банке су дужне да од укупних краткорочних извора средстава најмање 70% користе за укупне краткорочне пласмане са роком враћања до једне године, а најмање 15% од тих извора представљају пласмане са роком враћања до 3 месеца

2 Под укупним краткорочним изворима представља у смислу тачке 1 ове одлуке, подразумевају се средства исказана у укупној краткорочној пасиви биланса пласмана банке, а под укупним краткорочним пласманима подразумевају се пласмани исказани у укупној краткорочној активи тог биланса.

Краткорочним пласманима (са роком враћања до 3 месеца из тачке 1 ове одлуке сматрају се

1) краткорочни кредити дати организацијама удруженог рада за обртна средства, са роком враћања до 3 месеца;

2) краткорочне хартије од вредности и то чешнице са роком плаћања до 90 дана, благајнички записи Народне банке Југославије и чекови у до мањој и странијој валути;

3) новчана средства, која чине ефективни страни новац (валуте), десвизни текући разуви у земљи и иностранству, орочена девизна средства у иностранству, као и средства на жирорачну у благајни и поврчча средства резервног фонда

3 Под банкама, у смислу ове одлуке, подразумевају се основне банке основане у смислу Закона о основама кредитног и банкарског система („Службени лист СФРЈ“ бр 3/77)

4 Банке које на дан 30. априла 1981. године не обезбеде коришћење краткорочних извора средстава за краткорочне пласмане према процентима из тачке 1 ове одлуке, у периоду од 1. маја до 30. децембра 1981. године не могу користити краткорочне изворе средства за краткорочне пласмане у процентима нижим од прописаната по којима су та средства коришћена на дан 30. априла 1981. године

Банке су дужне да своје пословање прилагоде одредбама ове одлуке најдоцније до 31. децембра 1981. године

5 Упутства за примену ове одлуке даје Народна банка Југославије

6 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о структуре пласмана бапака и других финансијских организација по илж. досп. („Службени лист СФРЈ“ бр. 58/76, 26/77, 43/80 и 72/80)

7 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

О бр 19  
10 априла 1981. године  
Београд

Председник Савета гувернера  
гувернер  
Народне банке Југославије,  
др Кесите Бајовић, с. р.