

15 Изношење смећа

Члан 18

Зграда са више од осам станова мора имати на погодном месту у приземљу простор за смештај канти за смеће.

Зграда са приземљем и више од седам спратова мора бити опремљена каналом за смеће односно одговарајућим уређајем. Таква зграда мора имати посебан простор са уређајем за прихватате смећа, са вентилацијом, точечним местом и местом за одвод воде.

16 Природно осветљење

Члан 19

Собе и кухиње у стану морају се осветљавати непосредно преко једног или више прозора или балконских врата. Укупна застакљена површина тих отвора мора износити најмање једну седмину површине пода односне просторије, при чему се не узимају у обзир застакљене површине до висине од 0,50 м изнад завршеног пода.

17 Заштита од влаге

Члан 20

Све просторије зграде без обзира на њихову намену морају бити трајно заштићене од пронирања влаге у хоризонталном и вертикалном правцу, као и од пронирања атмосферских и подземних вода.

Подови стамбених просторија које се изграђују на подручју плавних вода морају се поставити најмање на 0,50 м изнад највишег нивоа тих вода.

18 Топлотна заштита

Члан 21

До доношења техничких прописа за топлотну изолацију зграда, коефицијент топлотног пролаза за обимне зидове зграда не може бити већи од

1,54 Kcal/m ² h°C	за I климатску зону
1,33 "	за II "
1,18 "	за III "

При одређивању коефицијента из става I овог члана мора се водити рачуна о летњој и зимској акумулацији топлоте, дифузији паре и о отпорности конструкције и спојева конструкције према пронирању ваздуха.

За међуспратне конструкције и равне кровове зграда коефицијент топлотног пролаза не може бити већи од 1,12 Kcal/m²h°C за све климатске зоне

19 Заштита од буке

Члан 22

До доношења техничких прописа за звучну изолацију зграда, међуспратне конструкције и зидови између два суседна стана морају бити изграђени тако да обезбеде звучну изолацију од најмање 45 dB за звук који се преноси ваздухом у подручју средњих фреквенција (500 до 1000 херца), односно звучну изолацију која се постиже грубо изграђеном бетонском међуспратном конструкцијом тежине најмање 300 kg/m², односно звучну изолацију која се постиже зидом од пуне опеке тежине најмање 300 kg/m², омалтерисаним са обе стране

20 Заштита од пожара

Члан 23

Зграде морају бити заштићене од пожара према важећим прописима.

21 Заштита од снега

Члан 24

На крововима зграда у II и III климатској зони, чији је нагиб крова већи од 25° морају се поставити снегобрами, ако се уз тзве зграде налази улични плаочник.

III ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 25

Одредбе овог правилника односе се на изградњу станова чије грађење отпочине после 1 марта 1968 године

Члан 26

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 3950
19 октобра 1967 године
Београд

Савезни секретар
за привреду,
др Боривоје Јелић, с. р.

588

На основу члана 11 Основног закона о промету запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/65) савезни секретар за унутрашње послове прописује

ПРАВИЛНИК
О СМЕШТАЈУ И ДРЖАЊУ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

Члан 1

Државни органи, радне и друге организације и појединци, који користе уље за ложење дужни су да се при смештају и држању уља за ложење придржавају одредба Техничких прописа за смештај и држање уља за ложење, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Технички прописи из става I овог члана не односе се на смештај и држање уља за ложење у технолошком процесу производње, прераде и промста нафте и нафтних деривата

Члан 2

Државни органи и радне и друге организације дужни су да у постојећим складиштима за смештај уља за ложење спроведу мере обезбеђења предвиђене одредбама овог правилника у року од две године од дана његовог ступања на снагу

Члан 3

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 223-83/27
28 октобра 1967 године
Београд

Савезни секретар
за унутрашње послове,
Радован Стијачац, с. р.

ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ
ЗА СМЕШТАЈ И ДРЖАЊЕ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1 Под уљима за ложење у смислу ових Техничких прописа сматрају се смеште угљовољеника

- добивење прерадом сирове нафте, угља и цикриљаца и други производи ових сировина које имају тачку паљења изнад 40°C
- 1.2 Одредбе ових Техничких прописа односе се на смештај и државање**
- a) уља за ложење у домаћинствима и пословним и другим просторијама екстра лако (LD-EL) JUS B H2 432 (у даљем тексту уље за домаћинство) и дизел-гориво лако (D2) JUS B H2 411 (у даљем тексту дизел-гориво (D2)
- b) уља за ложење за централна грејања и по-голске потребе
- дизел-гориво лако (D2) JUS B H2 411,
 - уље за домаћинство, екстра лако (LD-EL) JUS B H2 432,
 - уље за ложење, специјално JUS B H2 430,
 - уље за ложење лако JUS B H2 440,
 - уље за ложење средње (L6B) JUS B H2 441,
 - уље за ложење тешко JUS B H2 442 (Уља специјално, лако, средње и тешко — у даљем тексту уље за ложење)
- 2 УЉЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО**
- 2.1 Уље за домаћинство мора се држати**
- a) у посудама запремине до 25 литара од не-саломљивог и за уље непропустног материјала,
- b) у бачвама запремине до 200 литара од челичног лима или њему одговарајућег материјала,
- c) у резервоарима од челичног лима или другог одговарајућег материјала
- 2.11 Посуде из тачке 2.1 ових прописа смеју се пунити највише до 95% њихове запремине**
- 2.2 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У СТАМБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА**
- 2.21 Уље за домаћинство не сме се смештати у заједничким просторијама, проласима степеништима, ходницима, нити у ненастапњеним таванским просторијама**
- 2.22 У просторијама једног стана сме се држати до 50 литара уља за домаћинство, и то у посудама запремине до највише 25 литара**
- 2.23 Посуде са уљем за домаћинство не смоју се смештати на местима која су изложена директном утицају извора топлоте**
- 2.3 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У ПОДРУМИМА И ПРИЗЕМЉИМА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА**
- 2.31 У подрумским просторијама стамбених зграда односно у просторијама приземља које нису намењене за станововање сме се држати највише до 200 литара уља за домаћинство по једном стану**
- 2.311 Укупна количина уља за домаћинство за грејање једне стамбене зграде са једним степеништем не сме бити већа од 2 000 литара, а код стамбених зграда са више степеништа (блок) — не сме бити већа од 2 000 литара по сваком степеништу**
- 2.32 Количине уља од 50 до 200 литара по стану морају се складиштити у засебним просторијама које су одељене пуним зидовима изграђеним од незапаљивог материјала, а врата тих просторија морају бити изнутра заштићена ватроотпорним материјалом**
- 2.321 Ватроотпорност складишних просторија, ужључујући и њихова врата мора износити два сата.**
- 2.33 Под складишних просторија из тачке 2.31 ових прописа мора бити изграђен од незапаљивог и за уље непропустног материјала**
- 2.34 Просторије у којима се држи уље за домаћинство не смеју имати отворе за чишћење димњака и отворе спојене са јавном канализацијом**
- 2.35 Просторија у којој се држи посуда са уљем за домаћинство мора имати праг толике висине да се уље у случају просипања, не разлива ван просторије Ако просторија нема такав праг, посуда са уљем за домаћинство мора имати простор за прихват, на пример бетонски базен металну таву или сличну посуду која може примити садржину свих посуда увећану за 10% запремине**
- 2.36 У просторијама где је смештено уље за домаћинство не смеју се држати лако запаљиве, експлозијне и друге опасне материје**
- 2.37 Просторије за смештај уља за домаћинство морају имати отворе за проветравање заштићене металном мрежом израђеном од нерђајуће жице са 33 окца на cm^2**
- 2.4 СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО У ПРОСТОРИЈАМА СЛОБОДНО СТОЈЕЋИХ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА СА НАЈВИШЕ ЧЕТИРИ СТАНА**
- 2.41 У подрумским просторијама слободно стојећих стамбених зграда са највише четири стана односно у њиховим просторијама приземља које нису намењене за станововање, сме се држати до 500 литара уља за домаћинство по једном стану — у посудама бачвама или резервоарима**
- 2.42 Бачве и резервоари са уљем за домаћинство морају имати одговарајуће уређаје за пуњење и пражњење, а резервоари морају бити учвршћени**
- 2.43 Просторије за смештај уља за домаћинство из тачке 2.41 ових прописа морају бити изграђене у складу са одредбама тач 2.32 до 2.37 ових прописа**
- 2.5 СКЛАДИШТА ЗА СМЕШТАЈ УЉА ЗА ДОМАЋИНСТВО ВАН СТАМБЕНИХ ЗГРАДА**
- 2.51 У складиштима ван стамбених зграда сме се држати у одвојеним просторијама до 1 000 литара уља за домаћинство по једном стану Ова количина мора се држати у бачвама запремине до 200 литара или у резервоарима**
- 2.511 Веће количине уља за домаћинство по једном стану могу се држати у складиштима ван стамбених зграда под условима предвиђеним у тач 3.2 до 3.46 ових прописа**
- 2.52 Просторије за смештај уља за домаћинство ван стамбених зграда из тачке 2.51 ових прописа морају бити удаљене од свих других надземних зграда најмање 5 метара**
- 2.522 Просторије из тачке 2.52 ових прописа морају испуњавати услове предвиђене тач 2.32 до 2.37 ових прописа**
- 2.53 Резервоари за смештај уља за домаћинство запремине до 1 000 литара морају имати**
- a) присључак за пуњење и пражњење са одговарајућим деловима за затварање или капом,
- b) одушеву цев, која мора бити изведена у спољни слободни простор на висини од најмање 2,5 метра од нивоа терена Горњи отвор одушеве цеви мора бити заштићен металном мрежицом (тачка 2.37).

- Резервоари морају бити израђени од челичног лима дебљине најмање 2 mm или другог одговарајућег материјала
- 2.531** Резервоари запремине преко 1 000 литара морају одговарати одредби тачке 3.251 ових прописа
- 2.6** СМЕШТАЈ ДИЗЕЛ-ГОРИВА D2 ЗА ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ, УСТАНОВЕ И ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ
- 2.61** Дизел-гориво D2 за пословне просторије установе и занатске радње смешта се према одредбама тач 2.1 до 2.531 ових прописа с тим што се једна њихова просторија у свemu изједначује са једним стапом
- 2.62** Посуде са дизел-горивом D2 морају се смештати ван просторија које се греју
- 3** УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРЕЈАЊА И ПОГОНСКЕ ПОТРЕБЕ
- 3.1** РЕЗЕРВОАРИ ЗА СМЕШТАЈ УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРЕЈАЊА И ПОГОНСКЕ ПОТРЕБЕ
- 3.11** Према памсни резервоари за смештај уља за ложење за централна грејања и погонске потребе се деле на складишне и погонске (дневне)
- 3.12** Складишни резервоари могу бити
 - а) укопани,
 - б) полуукопани,
 - в) надземни,
 - г) у посебним за ту сврху изграђеним објектима,
 - д) у згради потрошача
- 3.2** УКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 3.21** Укопани резервоари постављају се тако да је горња ивица резервоара један метар испод површине земљишта, удаљена хоризонтално најмање 2 метра од спољнег зида зграде у којој се гориво троши суседног објекта водовода и глиненог
- 3.211** При складиштењу уља за домаћинство и дизел-горива D2, удаљеност резервоара од наведених објеката, осим од објекта који га троше повећава се на 4 метра, с тим да ови резервоари не могу бити веће запремине од 100 m³
- 3.22** Ако се укопани резервоар поставља на место преко кога се врши саобраћај возилима покривач изнад резервоара мора имати потребну носивост утврђену прорачуном
- 3.23** Међусобна удаљеност плаштева резервоара мора износити најмање 70 cm
- 3.24** Резервоари се постављају са уздужним падом од 1% према отвору за испуст
- 3.25** Резервоари се изграђују од челичног лима дебљине најмање 5 mm или од другог одговарајућег материјала
- 3.251** Резервоари морају имати
 - а) отвор за улаз, пречника најмање 50 cm, са поклопцем који непропусно затвара,
 - б) одушину цев унутрашњег пречника најмање 38 mm, изведену изнад нивоа околног терена па најмање 2,5 метра висине Завршетак одушине цеви мора бити заштићен металном мрежицом (тачка 2.37) и удаљен од отвора на згради (врата, прозори) најмање 1,5 метара,
 - в) приклучак за пуњење резервоара са поклопцем или капом са навојем,
 - г) приклучак за пражњење резервоара, са поклопцем,
- д) систем за одстрањивање талога.
- б) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару,
- е) систем за контролу евентуалног пропуштања резервоара где постоји опасност од заљивања водонасних слојева
- 3.26** Отвори на зиду зграде у којој се гориво троши а кроз које отворе пролазе цевоводи, морају бити изведени непропусно за уље
- 3.27** Пре укопавања и изоловања инвеститор мора комисијски испитати резервоар и инсталације воденим притиском од 1 до 2 kp/cm² на не-пропусност Задеснијак о испитивању резервоара воденим притиском чува инвеститор до поновног испитивања кад се за то укаже потреба
- 3.271** Пре укопавања резервоар се мора прописно изоловати против рђања
- 3.272** На теренима где постоји подземна вода на дубини укопа, резервоари се морају обезбедити од потиска
- 3.3** ПОЛУУКОПАНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 3.31** Полуукопани резервоар је складишни резервоар чија се осовина налази у нивоу или нешто испод нивоа околног земљишта
- 3.32** Изнад горњег плашта полуукопаног резервоара мора бити најмање један метар дебели слој земље или другог материјала који пружа одговарајућу изолацију (заштиту)
- 3.33** Одредбе тач 3.21 до 3.272 ових прописа односе се и на полуукопане резервоаре
- 3.4** НАДЗЕМНИ СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ
- 3.41** Надземни складишни резервоари се израђују од челичног лима или другог одговарајућег материјала а могу се поставити у лежећем или стојећем положају
- 3.42** Надземни резервоар односно група резервоара за уље за ложење поставља се најмање на удаљености од објекта корисника који не троше непосредно ова горива
 - а) резервоари укупне запремине до 200 m³ — на удаљености од 5 метара,
 - б) резервоари преко 200 до 500 m³ — на удаљености од 8 метара,
 - в) резервоари преко 500 m³ — на удаљености од 10 метара
 У случају складиштења уља за домаћинство и дизел-горива D2 удаљености из ове тачке повећавају се за 100%.
- 3.421** Од објекта котларница индустријских потрошача који непосредно користе уље за ложење, удаљеност не сме бити мања од 2 метра за резервоаре запремине до 200 m³ и не мања од 5 метара за резервоаре запремине преко 200 m³ а при коришћењу уља за домаћинство и дизел-горива D2, удаљеност се повећава за 50%
- 3.43** Минималне међусобне удаљености између плаштева надземних лежећих резервоара морају износити
 - а) 0,7 метара за резервоаре запремине до 50 m³,
 - б) 1 метар за резервоаре појединачних запремина преко 50 до 100 m³
- 3.431** Минималне међусобне удаљености између плаштева надземних вертикалних резервоара морају износити
 - а) 1 метар за резервоаре појединачних запремина до 100 m³,
 - б) 6 метара за резервоаре појединачних запремина преко 100 до 3 000 m³,

- в) 15 метара за резервоаре појединачних запремина преко $3\,000 \text{ m}^3$
- 3.432 Удаљености из тачке 3.43 и 3.431 ових прописа односно се на резервоаре у којима је смештено уље за ложење, уље за домаћинство и дизел-гориво D2.
- 3.433 Ако се у једној групи резервоара налазе резервоари различитих запремина удаљености се одређују према удаљености која се захтева за веће резервоаре
- 3.44 Надземно постављени појединачни резервоари или друге резервоаре запремине преко 100 m^3 морају имати заштитни базен израђен од набидне земље или бетона одговарајуће чврстоће и непропусности
- 3.441 Резервоар односно група резервоара укупне запремине до $3\,000 \text{ m}^3$ могу се смештати у оквиру истог заштитног базена
- 3.442 Резервоар запремине преко $3\,000 \text{ m}^3$ мора имати сопствени заштитни базен
- 3.443 Заштитни базен мора бити толика да може да прими
 — целокупну садржину једног резервоара,
 — 80% од садржине два резервоара у истом базену
 — 70% од садржине три резервоара у истом базену.
 — 60% од садржине четири или више резервоара у истом базену
- 3.45 Резервоари који се постављају над земљом морају имати
 а) отвор за улаз у резервоар, пречника најмање 50 см, са поклонцем који непропусно затвара с тим да стојећи надземни резервоари морају имати два оваква отвора један на плашту а други на крову,
 б) одушину цев резервоара изведену најмање на 2,5 метра изнад нивоа околног терена Одущине цеви резервоара са уљем за ложење морају бити одговарајућег пречника а отвор мора бити заштићен металном мрежицом (тачка 2.37). Резервоари са уљем за домаћинство и дизел-горивом D2 морају имати прописани дисајни вентил,
 в) прикључак за пуњење резервоара, са поклонцем
 г) прикључак за прањење резервоара, са поклонцем,
 д) прикључак за испуштање талога са поклонцем
 е) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару
- 3.46 Отвори цевовода кроз настип базена, зидови пумпне куће и котларнице морају бити изнеди непропусно за уље
- 3.5 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ У ПОСЕВНИМ ЗА ТУ СВРХУ ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА
- 3.51 Складишни резервоари се могу смештати и у објектима посебно изграђеним за ту сврху над земљом спуштеним у земљу или под земљу Ови објекти морају бити изграђени од незапаљивог материјала
- 3.52 Отпорност према вагри објектата наведених у тачки 3.51 ових прописа, у које се смештавају складишни резервоари мора испосити најмање 6 сати укључујући ту и врата
- 3.53 Објекти из тачке 3.51 ових прописа изграђени над земљом или спуштени у земљу — за смештавајући уља за домаћинство и дизел-горива D2, морају бити удаљени од других објектата најмање 3 метра — са резервоарима запремине до 200 m^3 а са резервоарима запремине преко 200 m^3 — 5 метара. При усклађивању уља за
 мажење у овим објектима удаљеност се смањује најмање на 1 метар
- 3.531 Подземни објекти из тачке 3.51 ових прописа морају бити удаљени од других објектата најмање 1 метар — са резервоарима запремине до 500 m^3 а 3 метра са резервоарима запремине преко 500 m^3 , без обзира да ли је у њима смештено уље за домаћинство дизел-гориво D2 или уље за ложење
- 3.532 Подземни објекти су објекти чија је горња површина у нивоу или испод нивоа околног земљишта
- 3.533 Ако су објекти из тачке 3.531 ових прописа изграђени на месту преко кога се врши саобраћај возила конструкција објекта мора имати потпуно носивост утврђену прорачуном
- 3.54 Објекти из тачке 3.51 ових прописа могу бити у саставу котларнице односно уз котларницу, али у том случају простор котларнице од простора складишта мора бити одвојен ватроотпорним зидом и вратима на висини изнад нивоа изливава
- 3.55 Простор у коме су смештени резервоари мора имати одговарајуће проветравање
- 3.56 Резервоари смештени у објекту, морају одговарати условима одређеним за складиште резервоаре укупане у земљу (тачка 3.21 до 3.272) и складиште резервоаре постављене над земљом (тачка 3.45 и 3.46) с тим што одујтица цев мора бити изведена ван објекта
- 3.6 СКЛАДИШНИ РЕЗЕРВОАРИ У ЗГРАДИ ПОТРОШАЧА
- 3.61 Складишни резервоари се могу сместити у згради потрошача само ако не постоји могућност за постављање резервоара на који други начин предвиђен у тачки 3.12 ових прописа
- 3.62 Укупна запремина резервоара смештених у згради потрошача не сме бити већа од 30 m^3 уља за домаћинство и дизел-гориво D2, или од 100 m^3 уља за ложење
- 3.63 Просторија у којој је смештен резервоар мора имати директни излаз у слободни простор а бисти преглављавао одељена хоризонтално и вертикално од свих суседних просторија и котларница а изграђена према одредбама тачка 3.52 и 3.54 ових прописа.
- 3.631 Просторија за смештавајући резервоар морају бити изграђене према одредбама тачка 2.33 до 2.37 ових прописа
- 3.632 Отвор у зиду кроз који пролазе цевоводи из складишног простора у котларницу, мора бити изведен непропусно за уље
- 3.633 Просторија у којој су смештени резервоари мора имати проветравање
- 3.64 Резервоаре треба сместити ако је то могуће, у просторије које гледају на улицу или двојиште
- 3.65 Резервоари морају имати
 а) отвор за улаз у резервоар, пречника најмање 50 см, са поклонцем који непропусно затвара
 б) одушину цев одговарајућег пречника, изведену ван зграде најмање 2,5 метра изнад нивоа околног земљишта чији отвор мора бити заштићен мрежицом односно дисајним вентилом код уља за домаћинство и дизел-гориво D2 и удаљен од отвора на згради (врата прозори) најмање 1,5 метар,
 в) прикључак за пуњење резервоара са кампом или поклонцем, који је смештен у лимену закључану омар на згради или у окну,

- г) прикључак за прањење резервоара, са поклоњцем,
- д) прикључак за испуштање талога са поклоњцем,
- б) уређај за мерење количине или нивоа уља у резервоару

3.7 ПОГОНСКИ РЕЗЕРВОАРИ

- 3.71 Погонски (шевни) резервоари могу се сместити у просторији котларнице
- 3.72 Запремина погонских резервоара не сме бити већа од дневне потрошње а највећа до 2.000 литара у котларницама наведеним у одредбама тачке 3.6 ових прописа а у котларницама ван објекта — до 5.000 литара
- 3.73 У индустриским објектима може се поставити више погонских резервоара у истој просторији с тим да сваки појединачно не може имати запремину већу од 1.000 литара
- 3.74 Код потрошача са мањом потрошњом (хотелске и болничке кухиње занатски објекти, лабораторије и др.) може се сместити погонски резервоар за вишесневну потрошњу, а највише запремине до 500 литара
- 3.75 Погонски резервоари испитују се према тачки 3.27 ових прописа и морају имати
- а) одушну цев одговарајућег пресијака изведену ван зграде најмање на 25 метра изнад околног земљишта чији отвор мора бити заштићен металном мрежицом,
 - б) уређај који спречава преливање

4 МЕРЕ СИГУРНОСТИ

- 4.1 Уље за ложење може се загревати до температуре која је 20°C испод тачке запаљивости, а уља чија тачка запаљивости прелази 100°C могу се загревати највише до 80°C
- 4.11 Да би се спречило загревање уља за ложење изнад температура наведених у тачки 4.1 ових прописа морају се поставити аутоматски регулатори температуре или термостати са звучним упозорењем
- 4.12 Није дозвољено загревање уља за ложење отвореним пламеном
- 4.2 Погонске пумпе за гориво могу се сместити одвојено од складишног простора уља за ложење или у складишни простор - уз одговарајуће сигурносне уређаје
- 4.3 За почетно гашење пожара морају се
- а) ако у складишту има од 1.000 до 5.000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 на прикладном месту поставити два ручна апарат за гашење пожара сувим прахом типа „S-6“;
 - б) ако у складишту ма преко 5.000 до 30.000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 на прикладном месту поставити два вучна апарат за гашење сувим прахом, типа „S-9“;
 - в) ако у складишту има преко 30.000 до 100.000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2, на прикладном месту поставити најмање један апарат за гашење пожара сувим прахом типа „S-50“
- 4.31 Надземни резервоари запремине од 100.000 до 300.000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 морају имати два апарати типа „S-50“ а надземни резервоари запремине преко 300.000 литара уља за домаћинство или дизел-горива D2 морају имати одговарајући систем за гашење пожара и хидрантску мрежу
- 4.4 У котларници и другим погонима мора бити постављен најмање по један ручни апарат за почетно гашење пожара сувим прахом "типа „S-6" сандук са песком садржине до 0,25 m³ са лопатом и одговарајући хидрант.

589

На основу члана 37 Основног закона о хидрометеоролошкој служби („Службени лист СФРЈ“, бр 15/65), у сагласности са савезним секретаром за привреду, директором Савезног хидрометеоролошког завода прописује

ПРАВИЛНИК

О РАДУ И ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ ОПРЕМИ МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ДРУГИХ СЛУЖБИ МЕТЕОРОЛОШКЕ ПОМОЋИ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ НА АЕРОДРОМИМА ОТВОРЕНИМ ЗА ЈАВНИ ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ

1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим правилником прописују се инструментална опрема, делокруг и начин рада метеоролошких станица и других служби метеоролошке помоћи ваздухопловству на аеродромима отвореним за јавни ваздушни саобраћај (у даљем тексту метеоролошки центар)

Члан 2

Задатак метеоролошког центра је да на аеродромима отвореним за јавни ваздушни саобраћај (ваздухопловна пристаништа), у ваздушном простору Југославије и на међународним линијама лета домаћих ваздухоплова прикупља и обрађује метеоролошке информације и снабдева цивилно ваздухопловство тим информацијама

Члан 3

Метеоролошки центар се организује на сваком ваздухопловном пристаништу, а његов обим послова зависи од фреквентности ваздушног саобраћаја на ваздухопловном пристаништу и потребе обједињавања метеоролошких информација за одређени број ваздухопловних пристаништа

Метеоролошки центар може бити главни, помоћни и допуњски

Члан 4

Метеоролошки центар мора бити спадајући инструменталном и другом опремом која обезбеђује да се прикупљаје и обрађуја метеоролошких података, као и њихово достављање корисницима, врши на савремен начин

Члан 5

Метеоролошка станица у саставу метеоролошког центра дужна је да, поред осматрања и мерења за потребе цивилне пловидбе, врши на захтев хидрометеоролошког завода и друга метеоролошка осматрања и мерења, под условом да та осматрања и мерења не ометају извршење програма метеоролошке помоћи ваздухопловству

Метеоролошка станица мора се поставити и одржавати тако да обезбеђује стално и несметано прикупљање метеоролошких података

II ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА МЕТЕОРОЛОШКОГ ЦЕНТРА

А Делокруг

1 Главни метеоролошки центар

Члан 6

Метеоролошка станица у саставу главног метеоролошког центра врши редовна осматрања и мерења метеоролошких елемената и појединачно на сваким