

185.

На основу члана 30. ст. 1. и 5. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), у сагласности са председником Савезног комитета за енергетику и индустрију и савезним секретаром за унутрашње послове, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

**ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ПОСТАВЉА-
ЊЕ КОТЛАРНИЦА НА ОТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ**

Члан 1.

Овим правилником прописују се услови које морају испуњавати котларнице постављене на отвореном простору.

Члан 2.

Котларнице за мале, средње и велике парне и вредноване котлове могу се постављати на отвореном простору.

Под котларницом постављеном на отвореном простору, у смислу овог правилника, подразумева се котларница чије комплетно котланско постројење није смештено у посебној згради или у посебној просторији зграде.

Члан 3.

Озид и изолација котла постављеног у котларници на отвореном простору морају бити заштиће-

ни од атмосферских падавина, а вода у цевоводима, арматури и елементима котла мора бити заштићена од замрзавања.

Заштите из става 1. овог члана морају бити предузете и при раду и при стајању котла.

Члан 4.

Инструменти и уређаји за мерење, регулацију и управљање радом котла, прибор за напајање, опрема за припремање воде и места за опслуживање и сталну контролу у котларницама смештеним на отвореном простору морају бити заптвићени од атмосферских падавина и мора бити обезбеђена температура неопходна за нормалан рад котловског постројења.

Члан 5.

Котларнице постављене на отвореном простору морају бити заштићене тако да се онемогути приступ неовлашћених лица.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 50-4367/1
13. марта 1984. године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Вукашин Ђрагојевић, с. р.